



LEGENDA :

- projektowana linia kablowa YAKXS 4x35mm²
- istniejąca linia kablowa YAKXS 4x35mm²
- słupy oświetleniowe SAL 8 - proste
- słup oświetleniowy zasilany z obwodu III
- oprawy oświetleniowe Magnolia 70
- uziemiające słupów $R \leq 30 \Omega$

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Z. P.-U. BIPRO-EL Janusz Kukuryk 48-300 NYSA ul. Miarki 1/4 tel. 0774334111	Temat proj.	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Głucholazach ul. Makuszyńskiego			
	Temat rys.	Schemat ideowy zasilania			
	Inwestor	Urząd Miejski w Głucholazach ul. Rynek 15 48-340 Głucholazy			
	Projektant	mgr inż. Janusz Kukuryk	Skala :	Data :	lipiec 2011
	Opracował	mgr inż. Janusz Kukuryk	Rys. nr :	3	

mgr inż. JANUSZ KUKURYK
Nr ewid. upr. 213/88/CP
do projektowania w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych