


ST TR Głucholazy  
Szpital MSW , 7-0400  
250 kVA



PROJ. KABEL YAKXS 4x35 SEmm²

YAKXS 4x35 SEmm²    Σ L<sub>k</sub>=98m    Σ L<sub>T</sub>=88m

FeZn 25x4mm    Σ L=88m

DVK Ø 75    Σ L=76,0m

SRS Ø 75    Σ L=8,0m

PS Ø 119    Σ L=2,0m

L -107/O/2  
L -107/O/1

L-1  
51W

- CITEA NG -NG 71W -LED
- slup dekoracyjny 7m
- FP-2
- IZK-5
- D01/E14 6A
- KOLOR SŁUPA W 1/1,5/5
- TYP OPRAWY -51W / LED - KOLOR OPRAWY - SZARY- CZARNY 9005
- LED -32 /500mA / 5102
- TYP SŁUPA - slup , stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo, wg. rys.
- TYP FUNDAMENTU
- TYP ZŁĄCZA SŁUPOWEGO
- TYP WKŁADKI TOPIKOWEJ
- CZARNY - RAL 9005
- WYSIĘGNIK DEKORACYJNY wg. rysunku

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK NYSÄ, UL. TUWIMÄ 4 , tel.: 509543596			
Nazwa i adres obiektu	URZÄD MIEJSKI W GŁUCHOLÄZÄCH , UL. RYNEK 15, 48-340 GŁUCHOLÄZY,		
Temat	BUDOWÄ KÄBLOWEJ LINII OŚWIETLÄNIA UL.CZNEGO GŁUCHOLÄZY - dz. nr : 1848, 1847/4, 1861/1		
	dz. nr 1848, 1847/4, 1861/1		
Tytuł rysunku	SCHEMAT ZASILANIA		skala
Projektant	mgr inż. MARIUSZ HARASIUK OPL/1119/POOE/15		09.2016 rys. nr 2 E