


SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYŻOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI




LEGENDA

1. RUROCIĄG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEFON.
3. RURA OCHRONNA

Osłony rurowe dzielone - PS

Osłony dzielone wzdłużnie stosuje się do osłony istniejących kabli.
Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)

Art. nr	Nr E	Øzewn. x Øwewn.	Długość	Kolor	Zestaw
A 58 PS	06 603 18	58 x 50 mm	5 m	czerwony	550 m
A 110 PS	06 603 40	110 x 100 mm	3 m	czerwony	162 m
A 120 PS	06 603 46	120 x 110 mm	3 m	czerwony	144 m
A 160 PS	06 603 44	160 x 138 mm	3 m	czerwony	72 m



Do montażu nie potrzeba
żadnych narzędzi.

mgr inż. Mirosław Bartocha
uprawniony do projektowania w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
nr ewid. upr. 281/S3/OP



Połączenie uzyskuje się przez przesunięcie połówek
osłon o ok. 0,5m