



Głuchołazy, 2012.03.15

ZP.271.1.2012.

**Do wykonawców
postępowania przetargowego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2012.JS w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na Centrum Kształcenia Rolników i świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie – etap I”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwoju wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Burmistrz Głuchołaz działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na Centrum Kształcenia Rolników i świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie - etap I”.

Pyt.nr 1

Proszę o wskazanie prac zawierających się w pozycji 139, z opisem Instalacje elektryczne , obmiar 10 pkt

Odpowiedź pyt. Nr 1

Prace zawierające się w pozycji 139 znajdują się w opisie instalacji elektrycznej pkt 11 - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego

Pyt.nr 2

Proszę o określenie w którym oknie należy zamontować siłownik systemu oddymiania i jakie elementy dodatkowe systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania należy zainstalować . Okno wylazowe o wym 0,86x0,86 projektowane do montażu w połaci dachowej nie jest możliwe do wykorzystania , ponieważ jest oddzielne od kondygnacji użytkowych stropem drewnianym (znajduje się ono na poddaszu)

Odpowiedź pyt. Nr 2

Siłownik systemu oddymiania należy zamontować w górnym oknie klatki schodowej.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

mgr inż. Roman Sambor