

Głuchołazy, dnia 13.12.2012r.

ZP.271.35.2012.JSz

Do Wykonawców
postępowania przetargowego
Nr ZP.271.35.2012.JSz

Dotyczy postępowania pod nazwą: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko – polskiej współpracy transgranicznej. Ogród botaniczny /arboretum/ oraz odbudowa dróg i szlaków leśnych

WYJAŚNIENIA

Z uwagi na skierowane zapytanie Wykonawcy, Wydział Planowania, Zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ,z późn .zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje Wykonawcom treść zapytania z udzielonymi odpowiedziami:

Zapytanie Wykonawcy: Jaka wielkość (odległość pomiędzy połączeniami taśm, zgrzewami) mają posiadać komórki geokraty zastosowanej do budowy dróg i szlaków leśnych.

Odp. Komórki geokraty (oczko) powinno posiadać wielkość 250 mm x 250mm.

Zapytanie Wykonawcy: Czy zastosowane kruszywo łamane o uziarnieniu 4-31,5 mm można zamienić na kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 mm?, które jest używane najczęściej przy budowie tego typu dróg, co może pozwolić na obniżenie kosztów inwestycji, ponieważ koszt zakupu kruszywa o uziarnieniu 4-31,5 jest prawie dwa razy droższy niż ogólnie stosowanej mieszanki 0-31,5 mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kruszywa uziarnieniu 4-31,5 mm na kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 mm.

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymanej informacji na adres e-mail: zp@glucholazy.pl lub faks: 077/ 40 92 101

NACZELNIK WYDZIAŁU
Planowania, Zamówień Publicznych
i Działalności Gospodarczej

mgr Joanna Szajder

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a