

Głuchołazy, dnia 18.06.2013r

ZP.271.9.2013.JSz

Do Wykonawców

postępowania przetargowego

Nr ZP.271.9.2013.JSz

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40”**

Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Głuchołazy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, 759 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

*Pytanie 1*

*Czy dopuszcza się nasiąkliwość betonu do 5% lub ewentualnie hydrofobizację ustroju nośnego w przypadku gdy nasiąkliwość do 4% nie zostanie uzyskana?*

*Odpowiedź*

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru nasiąkliwości betonu. Materiały należy przyjąć zgodnie z projektem

*Pytanie 2*

*Czy możliwa jest zmiana technologii wykonania pali?*

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania pali pod warunkiem:

- a) zachowania kształtu podpory,
- b) przed wykonaniem zmian Wykonawca dostarczy komplet obliczeń statystyczno wytrzymałościowych Inwestorowi dotyczących zaproponowanego rozwiązania,
- c) wszelkie zmiany, które wynikają ze zmian technologii Wykonawca zaprojektuje i wykona na własny koszt.

*Pytanie 3*

*Czy dopuszczalna jest zmiana ilości kołków zespalających na proporcjonalną ilość kołków o innej średnicy?*

*Odpowiedź*

Ilość i średnicę kołków należy przyjąć zgodnie z projektem.

Wyk. Joanna Sznajder

dn. 18.06.2013r.

**Zastępca Burmistrza**

**mgr inż. Roman Sambor**