

Do Wykonawców

postępowania przetargowego

Nr ZP.271.9.2013.JSz

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40”

Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Głuchołazy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, 759 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie

Przedmiar robót w poz. 48 i 64 zawiera wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną w technologii stabilizacji polimerowo - katalitycznej - metodą Consolid System lub równoważną. Czy można wykonać podbudowę stabilizacją cementowo - piaskową z uzyskaniem wytrzymałości 80 MPa?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie podbudowy stabilizacją cementowo-piaskową z uzyskaniem wytrzymałości 80 MPa.

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza
mgr inż. Roman Sambor



wyk. J.Sznajder

dnia 19.06.2013r