

„WODOCIĄGI”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
48-340 Głuchołazy, ul. Reymonta 12
tel. 774391932, 774392932; fax 774391742
KRS 0000022010 Sąd Rejonowy w Opolu
NIP 755-000-63-65, REGON 530569528

Głuchołazy, dnia 18.02.2013r.

TT/821 /13

„ARCHI-CONCEPT” arch. Piotr Opalka
ul. Zjednoczenia 9/2
48-304 Nysa

Dotyczy: zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków
oraz określenie warunków technicznych włączenia do
sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 06.02.2013r. informujemy, że zapewniamy dostawę wody i odbiór ścieków (w ilości zgodnie z załączonym wnioskiem) dla potrzeb projektowanego kompleksu rekreacyjnego „Nad Białką” w rejonie ulicy Kościuszki w Głuchołazach przewidzianego do usytuowania na terenie działek nr 122/1, 132/7, 132/18, 132/15, 132/16, 132/19, 133, 134/1, 134/2, 135, 137/3, 137/4, 138 i podajemy warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

1. Celem umożliwienia dostawy wody i odprowadzania ścieków z nieruchomości konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie:
 - dla dostawy wody

Projektowaną sieć wodociągową z rur PEHD należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej tranzytowej PEHD DN 225 usytuowanej w pobliżu ulicy Kościuszki w Głuchołazach (powyżej drogi gruntowej i działek nr 132/19, 132/18).
Należy zaprojektować studnię wodomierzową wraz z wodomierzem sprzężonym.

- dla odbioru ścieków
Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć za pomocą studni do istniejącej kanalizacji sanitarnej DN 600 usytuowanej w pobliżu ulicy Kościuszki w Głuchołazach na terenie działki nr 132/19.

Informujemy, że dostawa wody jednorazowo w ciągu każdego roku (miesiąc maj) w ilości 1000,0 m³ dla celów napełniania basenów musi być rozłożona na przestrzeni kilku dni, w celu uniknięcia wtórnego zanieczyszczenia wody rozpuszczonymi osadami ze starej sieci wodociągowej.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WOD-KAN

1. Inwestor opracuje projekt techniczny i uzgodni rozwiązania z nami (bez wcześniejszego uzgodnienia ze Spółką „Wodociągi” projekt nie zostanie uzgodniony w ZUD) a następnie projekt należy przesłać do uzgodnienia w Powiatowym Zespole Uzgodnień Projektowych w Nysie, ul . Parkowa 4.

2. Inwestor zobowiązany jest zlecić „Wodociągom” Spółce z o.o. w Głuchołazach, ul. Reymonta 12 wykonanie:

- prac włączeniowych do sieci
- próby ciśnieniowej,
- próby szczelności,
- odbioru technicznego potwierdzonego protokołem odbioru.

3. Przed zasypaniem sieci należy:

- powiadomić właścicieli innego uzbrojenia / Gazownia, ZE, TP / w przypadku kolizji celem odbioru potwierdzonego protokołem odbioru,
- zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej inwentaryzację powykonawczą / 2 egz. inwentaryzacji dostarczyć do naszej Spółki.

III. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1. Niniejsze warunki przyłączenia tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

Załączniki:

1. Plan sytuacyjno wysokościowy 1 szt.

PROKURENT SPÓŁKI

Janusz Skolik