

ZP.271.24.2013.JSz

**Do Wykonawców
postępowania przetargowego
Nr ZP.271.24.2013.JSz**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ**

1. Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Głuchołazy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, 759 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1

W nawiązaniu do odpowiedzi zamawiającego z dnia 16.12.2013, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej wymaganej nawierzchni jaką należy zaprojektować na bieżni i na zakolach. W zmienionym załączniku PFU 2013 wymagana jest na bieżni nawierzchnia typu „Sandwich” a na rozbiegach typu „natryskowego”, natomiast w zmianach SIWZ z dnia 16.12.2013 w zakresie pkt.1.2.3) SIWZ, całość nawierzchni do wykonania (bieżnia , zakola, rozbiegi) wymagana jest w technologii „Sandwich”. Powyższe rozbieżności niepozwalają na prawidłową wycenę oferty co sprawia, iż poszczególne oferty nie będą konkurencyjne wobec siebie.

Odpowiedź

Zgodnie z ostatnią zmianą treści SIWZ oraz załącznika nr 1 do SIWZ (PFU) . Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bieżni i wypełnienia zakoli bieżni w technologii „sandwich”.

Pytanie 2

W zmianach PFU 2013 zamieszczonym dnia 16.12.2013 zamawiający określił konkretne parametry dla nawierzchni typu „Sandwich” na bieżnię oraz typu „natryskowego” na zakola bieżni. Zwracamy uwagę iż, wymagane parametry jak np. : nasiąkliwość, nie są badane według obowiązującej normy PN –EN 14877. Jednocześnie zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów spełniających wymagania normy PN –EN 14877 i potwierdzających określone w PFU parametry. Wnosimy o wykreślenie skonkretyzowanych parametrów określonych w PFU ponieważ badania normy nie obejmują np. nasiąkliwości. Niektóre z nawierzchni posiadają ten parametr w badaniach jako dodatkowy, ale nie jest on wymagany obowiązującą normą PN –EN 14877. Jest to ograniczenie konkurencyjności postępowania i ogranicza zakres wykonawców mogących złożyć ofertę a posiadających w swojej ofercie nawierzchnie posiadające aktualny certyfikat IAFF.

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla z podstawowych parametrów nawierzchni bieżni parametr nasiąkliwości i współczynnik tarcia.

Zamawiający w powyższym zakresie zmienia SIWZ- załącznik nr 1 do SIWZ (PFU)- **patrz pkt. 2**

Pytanie 3

Zamawiający w PFU wymaga, aby w celu uzyskania aprobaty nawierzchni na etapie projektowania Wykonawca przedstawił oświadczenie, że oferowany system nawierzchni jest tożsamy z systemem nawierzchni dla którego wydano certyfikat FIFA 2 Star. Takie oświadczenie jest bezpodstawne, ponieważ Zamawiający żąda uzyskania certyfikatu FIFA 2 Star u siebie na obiekcie. Prosimy o wykreślenie tego wymogu.

Odpowiedź

Zamawiający odpowiadając na pytanie wyjaśnia rozbieżność pomiędzy PFU (pkt. III.2.1. PFU)

„Wykonawca w celu aprobaty nawierzchni przedstawi w ofercie :

- Potwierdzenie posiadania przez producenta sztucznej trawy certyfikatu FPP (FIFA Preferred Producer) lub licencji FIFA oraz oświadczenie producenta trawy syntetycznej, potwierdzające, że

oferowany system nawierzchni jest tożsamy z systemem nawierzchni dla którego wydano certyfikat „FIFA 2 Star”. W oświadczeniu należy podać miejsce certyfikowanej instalacji i sposób montażu”, a zapisami SIWZ (pkt. 15.1.SIWZ) – Zawartość oferty.

Zamawiający nie żąda złożenia ani do oferty, ani na etapie projektowania, oświadczenia, że oferowany system nawierzchni jest tożsamy z systemem nawierzchni dla którego wydano certyfikat FIFA 2 Star.

Zamawiający w tym zakresie doprecyzowuje treść PFU i wykreśla zapis PFU (cyt. powyżej) w celu ujednoczenia siwz i PFU. – **patrz pkt. 2** – zmiana treści SIWZ, załącznika nr 1 do SIWZ (PFU).

Pytanie 4

Proszę o doprecyzowanie koloru granulatu do zasypu trawy syntetycznej.

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzowuje poprzednie wyjaśnienia treści SIWZ: kolor granulatu zielony lub szary.

Pytanie 5

Proszę o doprecyzowanie czy granulat ma być pierwotny czy z recyklingu.

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzowuje poprzednie wyjaśnienia treści SIWZ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu z recyklingu typu EPDM. Zamawiający nie dopuszcza do użycia granulatu do zasypu trawy typu SBR.

- 2. Burmistrz Głucholąż działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Głucholązy, na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, 759 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, zmienia treść SIWZ, w następujący sposób,:**

Zmienia się SIWZ w zakresie załącznika nr 1 Program Funkcjonalno Użytkowy

Wykreśla się dotychczasowy załącznik nr 1 – PFU i wprowadza się załącznik nr 1 Program Funkcjonalno Użytkowy o treści jak w załączniku do niniejszych Wyjaśnień treści SIWZ i Zmian treści SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ. W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmienną.

W załączeniu: Program Funkcjonalno Użytkowy – wer. pdf