

„WODOCIĄGI”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
48-340 Głucholazy, ul. Reymonta 12
tel. 774391932, 774392932; fax 774391742
KRS 0000022810 Sąd Rejonowy w Opolu
NIP 755-000-63-65, REGON 530569528

Głucholazy, dnia 28.10.2013r.

TT/5674 /13

**Biuro Obsługi Technicznej
„SEWI”
ul. Oleska 117
45-231 Opole**

**dot. uzgodnienia projektu „Budowy drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ulicą
Kościuszki i Opolską wraz z parkingiem”**

„Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach w nawiązaniu do pisma z dnia 15.10.2013r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ulicą Kościuszki i Opolską wraz z parkingiem informuje:

1. Przyłącz wodociągowy do budynku nr 57 jest podwieszony w rurze osłonowej do konstrukcji mostu. Zgodnie z informacją zamieszczoną na planie sytuacyjnym most przeznaczony jest do rozbiórki, dlatego niezbędne jest przedstawienie nam rozwiązania projektowego w zakresie przełożenia i zabezpieczenia rurociągu.
2. Rezygnujemy z realizacji punktów 3 i 4 zawartych w piśmie nr TT/5235/13 z dnia 02.10.2013r. pod warunkiem umieszczenia w opisie technicznym informacji dla wykonawcy robót o zachowaniu szczególnej ostrożności przy pracach ziemnych i drogowych w miejscach występowania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz o nieodzownym zgłoszeniu w/w prac Spółce „Wodociągi” Głucholazy w celu wyznaczenia kontroli nad robotami.

PROKURENT SPÓŁKI
Janusz Skolik

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a