

ZP.271.1.2.2015.JSz

Do Wykonawców
postępowania przetargowego
Nr ZP.271.1.2.2015.JSz

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym „Nad Białką” w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską**”

Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Głuchołazy, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1

Czy zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na budowę. Jeśli tak prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź.

Zamawiający w załączeniu do wyjaśnień udostępnia decyzję o pozwoleniu na budowę.

Pytanie 2

W związku z okresem świątecznym prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 15.04.2015r.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie 3

Opis techniczny i przekroje konstrukcyjne nie uwzględniają materiału potrzebnego do zasypanie wolnych przestrzeni w płytach ażurowych. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że wolne przestrzenie w płytach ażurowych należy zasypać kruszywem bazaltowym lub granitowym 0-3mm.

Pytanie 4

W nawiązaniu do przetargu na budowę parkingu przy kompleksie rekreacyjnym Nad Białką w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską proszę o wyjaśnienie czy w pozycjach nr 7 i 8 przedmiaru robót na budowę kanalizacji deszczowej nie powinny być takie same ilości.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że pozycja 8 powinna mieć taką samą ilość jak pozycja 7.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

W załączeniu pozwolenia na budowę - plik pdf.

Otrzymują wg rozdzielnika:

1. Wykonawcy w postępowaniu
2. Tablica ogłoszeń, BIP,
3. a/a

Wyk. J. Sznajder

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński