SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA JARNOŁTÓWEK



UWAGA:
W WYKOPIE Z KABLEM OŚWIETLENIOWYM PROWADZIĆ TAŚMĘ STALOWAĄ OCYNKOWANĄ FeZn 25x4 UZIEMIAJĄC KAŻDY SŁUP LATARNIOWY Ruz ≤ 30Ω



SGP340 SON-T/ E 100W	-TYP OPRAWY
NAV-E 100W 4Y	-TYP ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
SAL-80K	- TYP SŁUPA / KOLOR - ANODOWANY NATURALNY
B70	-TYP FUNDAMENTU
TB-1	- TYP ZŁĄCZA SLUPOWEGO DLA SŁUPA NR: L10
TB-2	- TYP ZŁĄCZA SLUPOWEGO DLA SŁUPA NR: L9
D01/E14 6A	-TYP WKŁADKI TOPIKOWEJ
KOLOR SŁUPA	- SREBNY-ANODOWANY STANDARD
W R -4-1-1,5-5	- WYSIĘGNIK DLA SŁUPA NR L10
W R -4-2-1,5-5-90	- WYSIĘGNIK DLA SŁUPA NR L9



SGP340 SON-T/ E 100W	-TYP OPRAWY - DLA SŁUPÓW : 107,108,109,110,111
NAV-E 100W 4Y	-TYP ŹRÓDŁA ŚWIATŁA - DLA SŁUPÓW : 107,108,109,110,111
Wo -5	- WYSIĘGNIK Wo-5 DLA SŁUPÓW TYP ZN: 109, 111
	- wkładka topikowa Bi-Wts 6A E27 - DLA SŁUPÓW : 109, 111
	- bezpiecznik słupowy BNu 63 - DLA SŁUPÓW : 109, 111

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SZYBKIE WYŁACZENIE
- UKŁAD TN-C - ZASILANIE
- UKŁAD TN-S - ODBIORCZA

YAKXS 4x35 SEmm² Σ LK=84m Σ LT=64m

FeZn 25x4mm Σ L=90m

YAKXS 4x35 SEmm²
L15=35(30)m

TYP I DŁUGOŚĆ PROJ. KABLA

PLANBUD
PAWEŁ OPAŁKA, ul. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA
TEL. 44-55-174

NAZWA I ADRES OBIEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY DROGI CHARBIELIN-JARNOŁTÓWEK, gmina GŁUCHOŁAZY OBRĘB CHARBIELIN: dz. nr 542, 543, 528/2, 520/2, 520/3, 435/1, 483, 484, 431/3 – k.m 6; dz. nr 763, 436/3 – k.m 4. OBRĘB KONRADÓW: dz. nr 9/2, 540/4, 540/5– k.m. 2; dz. nr 84, 458/1, 459, 539/3, 539/4, 539/5, 539/6, 539/7, 539/9, 539/10 – k.m. 3; dz. nr 5/1, 33, 34/9, 737/1, 737/2 – k.m. 6. OBRĘB JARNOŁTÓWEK: dz. nr 242/3, 243/1, 247, 250, 253/1, 477 – k.m. 2; dz. nr 354/1, 559/1 – k.m. 3.		STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY
			BRANŻA: ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYS.	**SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA - JARNOŁTÓWEK**		DATA: 2011
			SKALA RYS. 1:500 / NR RYS. E 3.2
PROJEKTANT	mgr inż. JAN PIŃCZAK UPR. NR 230/70/OP		
ASYSTENT	mgr inż. Mariusz Harasiuk		